

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг. для для МДОУ и МОУ

Приложение 2

№	Адрес	Диам. сопла, мм	Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2021-2022 (на лето 2022)	Нарушение режимов теплоотребления согласно показаниям приборов учета (Уведомления по месяцам)	Предписания о нарушениях	испытания на плотность и прочность	промывка	акт готовности	Сведения о регуляторе темп-ры горячей воды (РТ)			Соблюдение темп. режима (температура в обратном трубопроводе)	Утечки (по показаниям ПУ в ночные часы) т/ч	Сведения о приборе учета тепла (ПУ)		
									Работоспособность /марка	температура настройки	Факт. темп-ра гве после РТ			ПУ должен быть по акт. до	ПУ установлен или	ПУ эксплуатируется
1	МДОУ № 1 Королева 25	6,9				проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
2	МДОУ № 2 Ленина 216	7,5				проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
3	МДОУ № 4 Комсомольская 38А					проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
4	МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 1	4				проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
	МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 2 бас	3,5				проведены +	промыт	акт подписан								
5	МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 1	3,5				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	+
	МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 2 басс	3				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
6	МДОУ № 11 Звездная 19	6,8				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	+
7	МДОУ № 12 Жолно-Кюри 4 ввод 1	5,2				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
	МДОУ № 12 Жолно-Кюри 4 ввод 2	-				проведены +	промыт	подписан с замечаниями								
8	МДОУ № 14 Жукова 6	5,5				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	в ремонте
9	МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод1	3,5		Уведомление/ноябрь	ставили сопло 28.11	проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
	МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод2	2,8				проведены +	промыт	подписан с замечаниями								
10	МДОУ № 19 Гурьянова 9	5,9				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
11	МДОУ № 22 Курчатова 24А					проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
12	МДОУ № 24 Королева 12А	5,8		Уведомление/ноябрь		проведены +	промыт	акт подписан			-			+	+	+
13	МДОУ № 26 Энгельса 25	6,1		Уведомление/ноябрь/декабрь		проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	+
14	МДОУ № 27 Энгельса 11А	6,8				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	+
15	МДОУ № 29 Заводская 11+бассейн	7				проведены +	промыт	акт подписан			-			+	+	+
16	МДОУ № 31 Победы 24	7				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-			+	+	+
17	МДОУ № 32 Энгельса 32	7,2				проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
18	МДОУ № 35 Маркса 112	7				проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
19	МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 1	7		Уведомление/ноябрь/декабрь/март		проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
	МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 2 басс	3		Уведомление/февраль		проведены +	промыт	подписан с замечаниями								
20	МДОУ № 41 Аксенова 8	6		Уведомление/ноябрь/февраль	Превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления и приточной вентиляции, проверить диаметр отверстия сопла элеватора, Dс=7,1мм)	проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+

	МОУ СОШ № 10 Энгельса 13 вв 2	6				проведены +	промыт	акт подписан										
	МОУ СОШ № 10 Энгельса 13 вв 3	5,9				проведены +	промыт	акт подписан										
11	МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 1					проведены +	промыт	акт подписан			-				+	+	+	
	МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 2					проведены +	промыт	акт подписан			-							
	МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 3 бассейн					проведены +	промыт	акт подписан			-							
	МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 4 хозблок					проведены +	промыт	акт подписан			-				+	+	+	
12	МОУ СОШ № 12 Калужская 5 ввод 1	8,5			Уведомление/декабрь	проведены +	промыт	подписан с замечаниями							+	+	+	
	МОУ СОШ № 12 Калужская 5 басс	3				проведены +	промыт	акт подписан										
	МОУ СОШ № 12 Калужская 5 тир ДЮСШ "Держава"	3																
						До выполнения мероприятий изложенных в исх.№5/2745 от 30.09.2022 эксплуатация системы ГВС объекта запрещена. К принятию теплоносителя объект не готов.												
13	МОУ СОШ № 12 Калужская 7 хозблок	4				проведены +	промыт	подписан с замечаниями							+	+	+	
	МОУ СОШ № 13 Калужская 11 ввод1	8,4			Уведомление/декабрь	проведены +	промыт								+			
	МОУ СОШ № 13 Калужская 11 басс	3					падение давления	промыт							+	+	+	
14	Лицей Держава Ленина 194 ввод 1	9				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-				+	+	+	
	Лицей Держава Ленина 194 ввод 2 бассейн	6,5					падение давления	промыт			-				+	+	+	
	Лицей Держава Ленина 194 ввод 3	9				проведены +	промыт	подписан с замечаниями			-				+	+	+	
15	МОУ СОШ № 16 Гагарина 20 вв 1	5,5				Превышение температуры обратной сетевой воды из системы отопления, проверить расчетный диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Сопло проверено.	проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+	
	МОУ СОШ № 16 Гагарина 20 вв 2	6																
16	ЦРТДиО Гагарина 53					проведены +	промыт	подписан с замечаниями							+	+	+	
17	СДЮШОР Комарова 8														+	+	+	
18	Доверие Энгельса 28	4				проведены +	промыт	акт подписан							+	+	+	
19	ТЕХЛИЦЕЙ Ленина 10					проведены +	промыт								+	+	+	
20	МБОУ СОШ №3 Ленина 74Б					проведены +	промыт	подписан с замечаниями							+	-		
21	Ленина 192 СПОРТШКОЛА Держава					проведены +	промыт	акт подписан							+	+	+	
22	МОУ СОШ №17 Белкинская 10														+	+	+	
23	ЦНТТУ "Эврика" (Ленина 131)														+	+	+	
24	Ленина 131А														+	+	+	
25	ДОО на 140 мест (55мкр) СУ-24														+	+	+	